

LED T8 4' TYPE A/B SINGLE & DOUBLE ENDED DIRECT REPLACEMENT

Models: S11725, S11726



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING

- **DANGER: Risk of shock. Disconnect power before installation.**

Do not install this lamp in a pre-heat luminaire. This lamp only operates on electronic ballasts. If lamp does not light when the luminaire is energized, remove lamp from luminaire and contact lamp manufacturer or qualified electrician.

- **CAUTION: Risk of fire.** If the lamp or luminaire exhibits undesirable operation (buzzing, flickering, etc.), immediately turn off power, remove lamp from luminaire and contact manufacturer.

- **WARNING: Risk of fire or electric shock.** LED Retrofit Kit installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.

- **WARNING:** Product must be installed in accordance with the national electrical code or your local electrical code. If you are not familiar with these codes and requirements, contact a qualified electrician.

- **WARNING:** Install this kit only in luminaries that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawing and where the input rating of the retrofit kit does not exceed the input rating of the luminaire.

- **WARNING:** To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

- Installers should examine all parts that are not intended to be replaced by the retrofit kit for damage and replace any damaged parts prior to installation of the retrofit kit.

- **WARNING: Risk of fire or electric shock.** Do not use if outer lamp envelope is damaged or broken.

- **WARNING:** To avoid potential fire or shock hazard, do not use this retrofit kit in luminaries employing shunted bi-pin lampholders. NOTE: Shunted lamp holders are found only in fluorescent luminaries with instant-start ballasts. Instant-start ballasts can be identified by the words "Instant Start" or "I.S." marked on the ballast. This designation may be in the form of a statement pertaining to the ballast itself, or may be combined with the marking for the lamps with which the ballast

is intended to be used, for example F40T 12/IS, for more information contact the LED luminaire retrofit kit manufacturer.

Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

Installers should not disconnect the existing wire from lampholder terminals to make new connections at lampholder terminals. Instead installers should cut existing lampholder leads away from the lampholder and make new electrical connections to lampholder lead wires by employing applicable connectors.


- **WARNING:** Luminaire wiring and electrical parts may be damaged when installing retrofit kit hardware. Check for enclosed wiring and components.

- **WARNING:** Check the existing wiring for damage before installing upgrade kit. Do not install if existing wires are damaged.

The retrofit kit is accepted as a component of a luminaire where the suitability of the combination shall be determined by authorities having jurisdiction. Product must be installed by a qualified electrician in accordance with the applicable and appropriate electrical codes. The installation guide does not supersede local or national regulations for electrical installations.

Operating instructions for double or single ended applications and fixture label are included in this retrofit kit.

- Suitable for damp locations.
- Not suitable for use with emergency exits.
- Only use the control provided with or specified by these instructions to control this lamp. This lamp will not operate properly when connected to a standard (incandescent) dimmer or dimming control. Please consult with manufacture for detailed dimmer information.



Features and installation instructions continued on pages 2-5.

Item Number-Description	Volts	Minimum Lamp Compartment Dimensions (Length x Width x Height)	Lamp Quantity
S11725-18T8/LED/48-840/AL/PC/DM	120-277V	47 5/8 x 20 7/8 x 3 15/16 inches (1210 x 530 x 100 mm)	4
S11726-18T8/LED/48-850/AL/PC/DM			

FEATURES

- c-UL-us classified and Listed
- Two operation modes: Type A (ballast dependant) or Type B (ballast bypass).
- Aluminum backed with Durable Plastic Lens

APPLICATIONS

Widely used in residential buildings, offices, shopping malls, supermarkets, hospitals, assembly lines, warehouses, etc. for energy saving illumination.

Type A (Mode 1)


- Direct Replacement Mode (Mode 1)
- Plug-n-Play Replacement
- Compatible with instant start electronic ballast

Type B (Mode 2)


- Bypass Mode (Mode 2)
- Direct Connect with the mains: 120-277VAC 50/60Hz (universal voltage input)

Mode 2

Single Ended



Double Ended



SAFETY PRECAUTIONS

For your safety and the safety of others, please read the precautions carefully before installation.

For Direct Replacement Mode (Mode 1)

1. WARNING: Risk of shock. Disconnect power before installation.
2. WARNING: Risk of fire, use only in place of fluorescent lamps specified on label. Risk of electric shock. Suitable for damp locations.
3. LED T8 lamp for use only with products described and installed in accordance with product specifications. LED T8 lamp to be operated with fluorescent electronic ballast.
4. Use for emergency lighting, only with a compatible ballast. To confirm compatibility visit www.Satco.com to view the compatibility chart.
5. Type A Mode: This device complies with Part 18 of the FCC Rules. This product may cause interference to radio equipment and should not be installed near maritime safety communications equipment or other critical navigation or communication equipment operating between 0.45-30 MHz.
6. Type A LAMP – intended for direct substitution of a fluorescent lamp and operation from the integral ballast without any modifications to the fluorescent luminaire.

For Bypass Mode (Mode 2)


1. Product should be installed by qualified electrician.
2. Switch off the power supply before commencing work, make sure correct connection before power on.
3. Type B Mode: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
4. Type B Lamp – intended for operation in luminaires with traditional fluorescent-type lamp holders wired directly to the branch circuit. This includes both factory-wired luminaires as well as those converted for this purpose under a retrofit program.

INSTALLATION: DIRECT REPLACEMENT MODE (Mode 1)

STEP 1: Turn power OFF.

STEP 2: Remove lens or diffuser (if applicable).


STEP 3: Remove existing fluorescent lamps from the luminaire.



STEP 4: Bring LED lamp to luminaire and insert lamp pins into luminaire lamp holders.


STEP 5: Rotate LED lamp until lamp locks in place. Ensure that the LED lamp front points away from the back of the luminaire. *NOTE: install LED T8 replacement lamp one for each lamp removed.*

STEP 6: Replace lens or diffuser (if applicable), and turn power ON.




Instant Start Ballast Wiring Diagram

Two Lamps Ballast Correct Wiring



Three Lamps Ballast Correct Wiring



BYPASS MODE (Mode 2)


⚠ The below ballast wiring represents typical configuration. The actual ballast wiring varies according to ballast model. The socket should be non-shunted.

Single ended Wiring Instruction




Retrofit luminaire with 1 lamp

NOTE: For double ended wiring shunted or non-shunted lamp-holder are compatible. For single ended wiring non-shunted lamp-holders are required.

Instant Start




Program Start or Rapid Start






Retrofit luminaire with 2 lamps

Instant start




Program Start or Rapid Start





Retrofit luminaire with 3 lamps

Instant start




Program Start or Rapid Start





Retrofit luminaire with 4 lamps

Instant start



Program Start or Rapid Start




⚠ The below ballast wiring represents typical configuration. The actual ballast wiring varies according to ballast model. It is not needed to change socket (if in good condition) to operate double ended lamps, regardless the type of sockets. Please make sure one side of fixture is connected to Live (L) and the other side to Neutral (N).


Double ended Wiring Instruction

Retrofit luminaire with 1 lamp

Instant Start




Program Start or Rapid Start




Retrofit luminaire with 2 lamps

Instant Start




Program Start or Rapid Start




Retrofit luminaire with 3 lamps

Instant Start




Program Start or Rapid Start




Retrofit luminaire with 4 lamps

Instant Start



Program Start or Rapid Start



ESPAÑOL:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

LED T8 4' TIPO A/B REEMPLAZO DIRECTO DE TERMINACIÓN SIMPLE Y DOBLE

Modelos: S11725, S11726

ADVERTENCIA

- **PELIGRO: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación antes de la instalación.**
No instale esta lámpara en una luminaria de precalentamiento. Esta lámpara solo funciona con balastros electrónicos. Si la lámpara no se enciende cuando la luminaria está energizada, retire la lámpara de la luminaria y póngase en contacto con el fabricante de la lámpara o con un electricista calificado.
- **PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio.** Si la lámpara o luminaria muestra una operación no deseada (zumbido, parpadeo), apague la energía inmediatamente, retire la lámpara de la luminaria y contacte al fabricante.
- **ADVERTENCIA: Riesgo de incendio y descarga eléctrica.** Para instalar el juego de reequipamiento de LED, debe tener conocimiento sobre sistemas eléctricos de luminarias. Si no está calificado, no realice la instalación. Póngase en contacto con un electricista calificado.
- **ADVERTENCIA:** El producto debe instalarse de acuerdo con el código eléctrico nacional o su código eléctrico local. Si no está familiarizado con estos códigos y requisitos, póngase en contacto con un electricista calificado.
- **ADVERTENCIA:** Instale este juego solo en luminarias que tienen las características y las dimensiones de construcción que se muestran en las fotografías o el diagrama y en donde la capacidad nominal de entrada del juego de reequipamiento no supere la capacidad nominal de la luminaria.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar daños o abrasión del cableado, no exponga el cableado a los bordes de chapas u otros objetos afilados.
- Los instaladores deben examinar todas las piezas que no están destinadas a ser reemplazadas por el kit de modernización en busca de daños y reemplazar cualquier pieza dañada antes de instalar el kit de modernización.
- **ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o descarga eléctrica.** No lo utilice si el sobre exterior de la lámpara está dañado o roto.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar un posible incendio o descarga eléctrica, no utilice este juego de reacondicionamiento en luminarias con portalámparas de dos clavijas derivadas. NOTA: los soportes de lámparas con derivación se encuentran solo en luminarias fluorescentes con balastos de encendido instantáneo. Los balastos de arranque instantáneo pueden identificarse con las palabras "Instant-Start" (arranque instantáneo) o las letras "IS" marcadas en el balasto. Esta designación puede ser una declaración respecto del balasto en sí, o puede combinarse con la marca para las lámparas con las que el balasto está diseñado para usarse, por ejemplo, F40T12/IS, para más información comuníquese con el fabricante del juego de retroadaptación de la luminaria LED.
Durante la instalación del juego, no realice ni altere ningún orificio de apertura en un gabinete para cableado o componentes eléctricos.
Los instaladores no deben desconectar el cable existente de las terminales del portalámpara para hacer conexiones nuevas en las terminales de sujeción de la misma. Por el contrario, los instaladores deben cortar los cables existentes del portalámpara y realizar conexiones eléctricas nuevas en los cables conductores del portalámpara utilizando los conectores correspondientes.
- **ADVERTENCIA:** El cableado de la luminaria y las partes eléctricas pueden dañarse cuando se instala el kit de herraje de retroadaptación. Revise los cables y componentes incluidos.
- **ADVERTENCIA:** Verifique el cableado existente en busca de daños. Antes de instalar el kit de actualización. No instale si existe los cables están dañados. El kit de modernización se acepta como componente de una luminaria donde las autoridades competentes determinarán la idoneidad de la combinación. El producto debe ser instalado por un electricista calificado de acuerdo con los códigos eléctricos aplicables y apropiados.
La guía de instalación no reemplaza las regulaciones locales o nacionales para instalaciones eléctricas.
En este kit de actualización se incluyen instrucciones de funcionamiento para aplicaciones de extremo simple o doble y la etiqueta del accesorio.
- Adecuado para lugares húmedos.
- No es adecuado para su uso con salidas de emergencia.
- Utilice únicamente el control proporcionado o especificado en estas instrucciones para controlar esta lámpara. Esta lámpara no funcionará correctamente cuando se conecte a un atenuador o control de atenuación estándar (incandescente). Consulte con el fabricante para obtener información detallada sobre el atenuador.

CARACTERÍSTICAS

- Clasificación y listado c-UL-us
- Dos modos de funcionamiento: Tipo A (dependiente del lastre) o Tipo B (bypass de lastre).
- Respaldo de aluminio con lente de plástico duradero.

APLICACIONES

Muy usado en edificios residenciales, oficinas, centros comerciales, supermercados, hospitales, líneas de ensamblaje, almacenes, etc. para iluminación con ahorro de energía.

Tipo A (Modo 1)

- Modo de sustitución directa (modo 1)
- Reemplazo listo para usar
- Compatible con balastro electrónica de arranque instantáneo

Tipo B (Modo 2)

- Modo de derivación (Modo 2)
- Conexión directa con la red eléctrica: 120-277VAC 50/60Hz (entrada de voltaje universal)

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Por su seguridad y la de otras personas, lea las precauciones detenidamente antes de la instalación.

Para modo de sustitución directa (Modo 1)

1. ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación antes de la instalación.
2. ADVERTENCIA: Riesgo de incendio, utilizar solo en lugar de las lámparas fluorescentes especificadas en la etiqueta. Riesgo de descarga eléctrica. Adecuada para lugares húmedos.
3. Lámpara LED T8 para usar sólo con los productos descritos e instalados de acuerdo con las especificaciones del producto. La lámpara LED T8 debe utilizarse con balastro electrónica fluorescente.
4. Úselo para iluminación de emergencia, solo con un balastro compatible. Para confirmar la compatibilidad, visite www.Satco.com para ver la tabla de compatibilidad.
5. Modo Tipo A: Este dispositivo cumple con la Parte 18 de las normativas de la FCC. Este producto podría provocar interferencia al equipo de radio y no se debe instalar cerca de equipo marítimo de comunicaciones de seguridad u otro equipo crítico de navegación o comunicación que opera entre 0.45-30 MHz.
6. LÁMPARA Tipo A – diseñada para la sustitución directa de una lámpara fluorescente y el funcionamiento del balastro integral sin ninguna modificación a la luminaria fluorescente.

Para modo de derivación (Modo 2)

1. El producto debe ser instalado por un electricista calificado.
2. Desconecte la fuente de alimentación antes de comenzar el trabajo, asegúrese de que la conexión sea la correcta antes de encenderla.
3. Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normativas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe producir interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.
4. Lámpara Tipo B: Diseñada para operar en luminarias con portalámparas tradicionales de tipo fluorescente cableados directamente al circuito derivado. Esto incluye tanto las luminarias cableadas de fábrica como las convertidas para este propósito bajo un programa de modernización.

INSTALACIÓN: MODO DE SUSTITUCIÓN DIRECTA (Modo 1)

PASO 1: Desconecte la electricidad.

PASO 2: Retire el lente o el difusor (si corresponde).

PASO 3: Retire las lámparas fluorescentes existentes de la farola.

PASO 4: Acerque la lámpara de LED a la farola e inserte las clavijas de la lámpara en los sujetadores de la farola.

PASO 5: Gire la lámpara LED hasta que la lámpara se trabaje en su lugar. Verifique que la parte frontal de la lámpara LED esté orientada hacia la parte trasera de la farola.

Nota: instale la lámpara LED T8 por cada lámpara fluorescente retirada.

PASO 6: Reemplace el lente o el difusor (si corresponde) y encienda la alimentación.

FRANCAIS:

INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

LED T8 4' TYPE A/B SIMPLE ET DOUBLE EXTRÉMITÉ REMPLACEMENT DIRECT Modèles: S11725, S11726

AVERTISSEMENT

- **DANGER: Risque de décharge électrique. Débrancher l'alimentation avant de commencer l'installation.**

Ne pas installer cette lampe dans un luminaire préchauffé. Cette lampe fonctionne uniquement sur les ballasts électroniques. Si la lampe ne s'allume pas lorsque le luminaire est sous tension, retirez la lampe du luminaire et contactez le fabricant de la lampe ou un électricien qualifié.

- **MISE EN GARDE: Risque d'incendie électrique.** Si la lampe ou le luminaire présente un fonctionnement indésirable (bourdonnement, clignotement, etc.), débranchez immédiatement l'alimentation, retirez la lampe du luminaire et communiquez avec le fabricant.

- **AVERTISSEMENT: Risque d'incendie électrique ou de décharge électrique.** L'installation de l'ensemble de remplacement à DEL exige la connaissance des systèmes électriques du luminaire. Si vous n'êtes pas qualifié à ce titre, ne tentez pas d'effectuer l'installation. Communiquez plutôt avec un électricien dûment qualifié.

- **AVERTISSEMENT:** Tout le câblage doit être réalisé conformément au code national de l'électricité ou à votre code électrique local. Si vous ne connaissez pas ces codes et exigences, contactez un électricien qualifié.

- **AVERTISSEMENT:** Installer cet ensemble seulement sur des luminaires ayant les caractéristiques de fabrication et les dimensions indiquées dans les photos ou dessins, et si la puissance d'entrée de l'ensemble de remplacement ne dépasse pas celle du luminaire.

- **AVERTISSEMENT:** Pour éviter les dommages ou les abrasions au câblage, ne l'exposez pas aux bords en tôle ou autres objets tranchants.

- Les installateurs doivent examiner toutes les pièces qui ne sont pas destinées à être remplacées par le kit de mise à niveau pour détecter tout dommage et remplacer toute pièce endommagée avant l'installation du kit de mise à niveau.

- **AVERTISSEMENT: Risque d'incendie ou de choc électrique.** Ne pas utiliser si l'enveloppe extérieure de la lampe est endommagée ou cassée.

- **AVERTISSEMENT:** Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas utiliser cet ensemble de remplacement dans des luminaires utilisant des douilles shuntées à deux broches. REMARQUE: On trouve les douilles shuntées uniquement dans des luminaires fluorescents avec des ballasts à allumage instantané. Les ballasts à allumage instantané peuvent être identifiés par les mots « Instant-Start » ou « IS » indiqués sur le ballast. Cette désignation peut être sous la forme d'un énoncé relatif au ballast lui-même ou être combinée à un marquage pour les lampes avec lesquelles le ballast est destiné à être utilisé, par exemple F40T 12/IS. Pour plus d'informations, communiquez avec le fabricant de suspension à DEL.

Ne pas faire de trous et ne pas modifier les trous ouverts dans un boîtier de câblage ou de composants électriques lors de l'installation de l'ensemble.

Les installateurs ne doivent pas débrancher les fils existants des bornes de la douille pour effectuer de nouveaux raccordements aux bornes de la douille. Les installateurs doivent plutôt couper les fils de douille existants et effectuer de nouveaux raccordements électriques aux fils de douille en utilisant les connecteurs appropriés.

- **AVERTISSEMENT:** Le câblage du luminaire et les pièces électriques peuvent être endommagés lors de l'installation du plafonnier DEL. Vérifiez le câblage et les composants inclus.

- **AVERTISSEMENT:** Vérifiez le câblage existant pour détecter tout dommage. Avant d'installer le kit de mise à niveau. Ne pas installer s'il existe des fils endommagés. Le kit de mise à niveau est accepté comme composant d'un luminaire où la pertinence de la combinaison doit être déterminée par les autorités compétentes. Le produit doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes électriques applicables et appropriés.

Le guide d'installation ne remplace pas les réglementations locales ou nationales relatives aux installations électriques.

Les instructions d'utilisation pour les applications à double ou simple extrémité et l'étiquette du luminaire sont incluses dans ce kit de mise à niveau.

- Convient aux endroits humides.

- Ne convient pas pour une utilisation avec des sorties de secours.

- N'utilisez que le contrôle fourni avec les présentes instructions ou indiqué par celles-ci pour contrôler cette lampe. Cette lampe ne fonctionnera pas adéquatement si elle est branchée à un gradateur ou à un contrôleur de gradation standard (lampe à incandescence). Veuillez consulter le fabricant pour obtenir des informations détaillées sur le gradateur.

CARACTÉRISTIQUES

- Classé c-UL-us et répertorié
- Deux modes de fonctionnement: Type A (dépendant du ballast) ou Type B (contournement du ballast).
- Dos en aluminium avec lentille en plastique durable.

APPLICATIONS

Ce produit est largement utilisé pour fournir un éclairage économe d'énergie dans les immeubles résidentiels, bureaux, centres commerciaux, supermarchés, hôpitaux, installations de chaînes de montage, entrepôts et autres.

Type A (Mode 1)

- Mode de remplacement direct (Mode 1)
- Remplacement prêt à l'emploi
- Compatible avec ballast électronique à démarrage instantané

Type B (Mode 2)

- Mode de dérivation (Mode 2)
- Connexion directe au secteur: 120-277VAC 50/60Hz (entrée de tension universelle)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement les précautions avant de procéder à l'installation.

Pour le mode de remplacement direct (Mode 1)

1. AVERTISSEMENT: Risque de décharge électrique. Couper le courant avant de commencer l'installation.
2. AVERTISSEMENT: Risque d'incendie, à utiliser uniquement à la place des lampes fluorescentes conformément à l'étiquette. Risque d'électrocution. Convient aux milieux humides.
3. Lampe T8 à DEL à utiliser uniquement avec les produits décrits et installés conformément aux spécifications du produit. Lampe T8 à DEL à utiliser avec ballast électronique fluorescent.
4. À utiliser pour l'éclairage de secours, uniquement avec un ballast compatible. Pour confirmer la compatibilité, visitez www.Satco.com pour afficher le tableau de compatibilité.
5. Mode de Type A: Ce dispositif est conforme à la Partie 18 des Règles de la FCC. Ce produit peut provoquer des interférences avec les équipements radio et il ne doit pas être installé à proximité d'équipements de communication de sécurité maritime ou d'autres équipements de navigation ou de communication critiques fonctionnant entre 0.45 MHz et 30 MHz.
6. AMPOULE de type A – destinée à remplacer directement une ampoule fluorescente et à fonctionner à partir du ballast intégral sans rien modifier au luminaire à lampe fluorescente.

Pour le mode de dérivation (Mode 2)

1. Le dispositif doit être installé par un électricien qualifié.
2. Couper l'alimentation électrique avant de commencer le travail, et s'assurer que la connexion est correcte avant la mise sous tension.
3. Mode de Type B: Ce dispositif est conforme à la Partie 75 des Règles de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer de bruitage nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute réception interférente, y compris celui qui peut causer un fonctionnement indésirable.
4. Lampe de Type B – destinée à l'utilisation dans des luminaires avec des supports de lampe fluorescente traditionnelle branchés directement sur le circuit de dérivation. Cela comprend à la fois les luminaires câblés en usine et ceux convertis à cette fin dans le cadre d'un programme de modernisation.

INSTALLATION: MODE DE REMPLACEMENT DIRECT (Mode 1)

ÉTAPE 1: Mettre hors tension (OFF).

ÉTAPE 2: Retirer la lentille ou le diffuseur (le cas échéant).

ÉTAPE 3: Retirer les lampes fluorescentes existantes du luminaire.

ÉTAPE 4: Rapprochez la lampe LED du lampadaire et insérez les broches de la lampe dans les attaches du lampadaire.

ÉTAPE 5: Allumez la lampe LED jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Vérifiez que l'avant de la lampe LED fait face à l'arrière du lampadaire. Remarque: Installez la lampe LED T8 pour chaque lampe fluorescente retirée.

ÉTAPE 6: Remplacez la lentille ou le diffuseur (le cas échéant) et mettez sous tension.